

Lähettiläjä
Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut
 PL 5
 71801 Siilinjärvi

Tarkastuskertomus
 Terveystensuojelutoimiala
 Pvm 18.6.2026
 Tapahtumatunnus 2067541

Vastaanottaja
Rautavaaran Päiväkoti
 Koulutie 8
 73900 Rautavaara

Asia Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
Toimija Rautavaaran kunta (0172646-0)
Kohde Rautavaaran Päiväkoti
 Koulutie 8, 73900 Rautavaara
Toiminnan nimi Rautavaaran päiväkotitoiminta
Toiminta Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti
Aika 26.5.2026

Läsnäolijat
Tarkastaja Antti Hartikainen
Toimipaikan edustaja Marjaana Mikkonen, päiväkodin johtaja
Muut läsnäolijat Jaakko Hintikka
 Henri Korkalainen

Tarkastuksen perusteet

Tarkastus oli terveydensuojelulain 45 §:n sekä Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelman mukainen säännöllisen valvonnan tarkastus. Tarkastuksesta oli sovittu etukäteen.

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet

1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

1.1 Perustiedot

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot

Päiväkodin toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Päiväkodin lapsimäärä on 25. Lapsimäärä tulee jatkossa pysymään lähes samana.

Päiväkotikiinteistö on iäkäs ja suurelta osin alkuperäisessä kunnossa. Tarkastuksella saatiin tieto, että hankesuunnittelu uuden päiväkodin osalta käynnistyy lähiaikoina. Uuden päiväkodin rakentaminen alkaa vuonna 2027.

Päiväkodin kodinomaisessa keittiössä valmistetaan aamupuuro ja osa välipalasta. Lounas tulee lämpimänä läheisestä Rautavaaran keittiöstä. Keittiössä olevan jääkaapin lämpötilaseurantaa ja kirjauksia on tehty kerran viikossa. Tarkastushetkellä keittiö oli siisti ja asianmukaisessa kunnossa.

3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET

3.1 Tilat ja kalusteet

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot

Päiväkodin tilat ja pinnat ovat kohtalaisessa kunnossa. Tarkastetut tilat ovat päiväkodin käytössä enää lyhyen aikaa.

Päiväkodin käytössä on runsaasti jakotiloja.

3.3 WC-tilat

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot

Wc-tilat olivat siistit ja hyväkuntoiset.

4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN**4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu**

Havaintojen luokitus **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

Havainnot

Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo ja poisto, joka toimii täydellä teholla 24/7. Kanaviston nuohouksesta on jo useita vuosia. Tarkastuksella keskusteltiin asiasta ja todettiin, ettei kanaviston nuohoaminen ole järkevää, koska tilat ovat poistumassa käytöstä. Päiväkodin ilmanvaihto ja sisäilmalaatu on koettu pääosin hyväksi. Vauvalan lepohuone on haasteellinen ilmanvaihdon riittävyyden kannalta. Tila on pienehkö ja siellä on päiväunien aikana kuusi lasta. Tarkastuksella keskusteltiin, että tila on suositeltavaa tuulettaa ennen ja jälkeen lepoajan. Ovet on hyvä pitää mahdollisuuksien mukaan raollaan päiväunien aikana.

Tarkastushetkellä tilojen sisäilmanlaatu oli kohtalainen, osassa tiloja hieman tunkkainen. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet olivat asianmukaisella tasolla. Tarkastuksella mitattiin paine-eroa vaipan yli eri puolilta, mittausten perusteella ilmanvaihto on tasapainossa.

4.2 Lämpötila ja veto

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Tarkastushetkellä sisäilma lämpötila oli noin 22 °C. Kesällä 2025 asennettu ilmalämpöpumppu on koettu hyväksi.

5. PUHTAANAPITO**5.1 Siivoustilat ja -välineet, siivouksen laatu, lelujen, liikuntavälineiden ym. puhdistus, tekstiilihuolto**

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Tilat siivotaan kunnan siistijän toimesta siivoussuunnitelman mukaisesti. Perussiivousta tehdään kesäisin. Tarkastushetkellä tilat olivat siisti ja pölyttämät.

Lelujen pesua tulee tihentää mahdollisuuksien mukaan. Lelut, joita pienet lapset laittavat suuhunsa, täytyy pestä mahdollisimman usein. Kovat lelut tulisi pestä viikoittain. Lelut, jotka eivät kestä vesipesua, tulisi ottaa pois käytöstä ja kuivattaa aika ajoin, vähintään viikon ajan. Kuivaaminen vähentää paljon niissä olevien mikrobien määrää. (Sosiaali- ja terveysministeriö opas 71:2008.) Leluja, jotka eivät kestä puhdistusta, ei tulisi käyttää päiväkotiympäristössä.

Uutta päiväkotia suunniteltaessa suosittelen UV-desinfiointilaitteen hankintaa helpottamaan lelujen puhdistamista. Tehokkaalla ja säännöllisellä lelujen puhdistamisella voidaan ennaltaehkäistä tautien tuloa sekä leviämistä päiväkodeissa.

7. TALOUS- JA KÄYTTÖVESI**7.3 Lämpötilat**

Havaintojen luokitus **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

Havainnot

Aloituskeskustelussa nousi esille, että kylmän käyttöveden lämpötila ei kesällä täytä lainsäädännön vaatimusta (enintään 20 °C). Teknisen johtajan kertoman mukaan asiaa on selvitetty ja todettu, että vesi lämpenee kiinteistössä hanan ja lämmönjakohuoneen välillä.

Tarkastaja keskusteli asiasta talousvesivalvonnasta vastaavan tarkastajan kanssa. Ongelma ei ole ympärivuotinen vaan rajoittuu hellejaksoille. Terveysturvallisuuden näkökulmasta tämä ei aiheuta suurta riskiä talousveden laadulle. Kesällä vettä tulee juoksentaa mielellään useita minutteja erityisesti aamuisin sekä viikonloppun jälkeen.

8. ULKOALUEET**8.1 Ulkoalueet**

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Päiväkodin pihalle on hankittu kaksi katosta.

Lisätiedot

Vastaathan ystävällisesti asiakastytyväisyyskyselyymme toimintamme kehittämiseksi. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

<https://forms.office.com/e/eaTg9iOU6g>

Mahdolliset huomautukset tarkastuskertomuksen asiasisällöstä tulee tehdä viikon kuluessa sen tiedoksi saannista.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveysturvallisuuslaki 763/1994

Terveysturvallisuusasetus 1280/1994

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet 8/2016

Maksu 210,00 €

Maksuperusteet

Maksutaksa Ytlk 17.12.2025 § 28

Valvontamaksun muutoksenhakuohje

Jos toiminnanharjoittaja on tyytymätön saamaansa taksaan perustuvaan maksuun, voi hän tehdä oikaisuvaatimuksen siten kuin hallintolain (434/2003) luvussa 7 a säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnalle (postiosoite Siilinjärven kunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi, ymparistoterveys@siilinjärvi.fi).

Tarkastaja

Antti Hartikainen
YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJA
+358447401434
antti.hartikainen@siilinjärvi.fi

Jakelu

Toiminnanharjoittaja